



Mádi és Társa Kft. Nagyfeszültségű villamos vizsgálólaboratórium

| Kötelező munkavédelmi ruházat, eszközök, FAM sorszámok | | | Megjegyzés |
|---|------------|----------|--|
| 1 db arcvédővel egybeépített villanszerelő védősisak vagy villamos védősisak és erre szerelhető álarc (A sisaknak min 400 V AC-ig szigeteltnek kell lennie. MSZ EN 166 7.2.7. rövidzárlatkor keletkező villamos ív elleni védelemnek csak arcvédő alkalmazható. Meg kell hogy feleljen a 7.2.4. szakasz b. pontjában előírt lefedési területre vonatkozó követelményeknek. Min. vastagsága 1,2 mm, vízúalis függőleges középvonal legkisebb mélysége 150mm, skálaszám 2-1,2 vagy 3-1,2 legyen.) | KiF-ML-104 | 1 | |
| Szigetelő gumikesztyű (MSZ 60903) 0 9-11-es méretig (érvényes FAM minősítéssel rendelkezzen) | KiF-ML-101 | 1 | |
| Bőrkesztyű FAM munkavégzéshez (védőkesztyű szigetelőkesztyűre FAM munkákhoz) 9-12 es méretig | KiF-ML-102 | 1 | |
| 1 pár villamos hatások ellen védő félcipő vagy bokacsizma (A védőcipő feleljen meg a MSZ EN ISO 20345 előírásainak. Villamos hatások elleni védelmi képességét legalább 500 V üzemi feszültségen biztosítsa. Az MSZ EN 50321 szabvány szerinti vizsgálatnak megfeleljen.) | | 1 | Nem forgalmazzuk Better Bt.javasoljuk |
| 1 szett ív-és lángálló kétrészes védőruha | | 1 | Nem forgalmazzuk Better Bt.javasoljuk |
| Elsősegélynyújtó felszerelés (érvényes lejárati idővel) | | 1 | |
| Égési sérülések elleni kötszercsomag (érvényes lejárati idővel) | | 1 | |
| Rovartámadás elleni spray biztonsági adattal (érvényes lejárati idővel) | | 1 | |
| Ultrahangos kutyariasztó és/vagy gázspray biztonsági adattal (érvényes lejárati idővel) | | 1 | |
| Tűzoltó készülék 2 kg (érvényes lejárati idővel) | | 1 | |
| Elemes fejlámpa, sisakra szerelhető (működő) | | 1 | |
| Szerszámtáska Bosch | | 1 | |
| 1 db KIF feszültség kémlelő (fény és hangjelzés) | | 1 | |
| Szigetelt nyelű, nyomatékhatáros (MSZ EN 60900 szerint) csavarhúzó (1-5Nm) 1db Nyomatékmárkolat, 1db Márkolat, 16 db cserélhető szár (3,0,3,5,4,0,5,5,6,5,PH0,PH1,PH2,PZ0,PZ1,PZ2,T10,T15,T20,T25,T30) | KiF-ML-305 | 1 | |
| PZ1 - szigetelt nyelű csavarhúzó (érvényes FAM minősítéssel rendelkezzen) | KiF-ML-305 | 1 | |
| PZ2 - szigetelt nyelű csavarhúzó (érvényes FAM minősítéssel rendelkezzen) | KiF-ML-305 | 1 | |
| PH1 - szigetelt nyelű csavarhúzó (érvényes FAM minősítéssel rendelkezzen) | KiF-ML-305 | 1 | |
| PH2 - szigetelt nyelű csavarhúzó (érvényes FAM minősítéssel rendelkezzen) | KiF-ML-305 | 1 | |
| Egyenes 2,5 vagy 3 - szigetelt nyelű csavarhúzó (érvényes FAM minősítéssel rendelkezzen) | KiF-ML-305 | 1 | |
| 0,4x2,5x75 mm | KiF-ML-305 | 1 | |
| 0,5x3x100 mm | KiF-ML-305 | 1 | |
| Egyenes 4 - szigetelt nyelű csavarhúzó (érvényes FAM minősítéssel rendelkezzen) | KiF-ML-305 | 1 | |
| Egyenes 5,5 vagy 6,5 - szigetelt nyelű csavarhúzó (érvényes FAM minősítéssel rendelkezzen) | KiF-ML-305 | 1 | |
| 1,0x5,5x125 mm | KiF-ML-305 | 1 | |
| 1,2x6,5x150 mm | KiF-ML-305 | 1 | |
| 8 - szigetelt dugókulcs (érvényes FAM minősítéssel rendelkezzen) Dugócsavarhúzó | KiF-ML-308 | 1 | |
| Min. 160-as kombinált fogó (érvényes FAM minősítéssel rendelkezzen) | KiF-ML-301 | 1 | |
| Min. 160-as oldalcsipő fogó (érvényes FAM minősítéssel rendelkezzen) | KiF-ML-301 | 1 | |
| Min. 160-as csőrös fogó (érvényes FAM minősítéssel rendelkezzen) | KiF-ML-301 | 1 | |
| Szigetelt vezetékcsupaszító hasítóké (érvényes FAM minősítéssel rendelkezzen) | KiF-ML-304 | 1 | |
| Szigetelt vezeték érvéghüvely sajtoló fogó 1,5-25mm ² | | 1 | |
| Szigetelő fólia (1 négyzetméter) | KiF-ML-202 | 2 | |
| Szigetelő lepel (1 négyzetméter) | KiF-ML-201 | 1 | |
| Szigetelő csiptetők 80 mm; 160 mm | KiF-ML-405 | 6 | |
| Szigetelő hüvely kónuszos | KiF-ML-204 | 8 | |
| Szigetelő hüvely lamellás | KiF-ML-204 | 8 | |
| KiF-NKI kiszedő fogó bőr védőbetéttel vagy bőr kapcsolókesztyű + NKI kiszedő fogó, (különleges mérőhelyen végzett tevékenységénél) | | 1 | |
| Kötelező eszközök összes költsége | | | |
| Ajánlott eszközök, FAM sorszámok | | | Megjegyzés |
| PZ3 - szigetelt nyelű csavarhúzó (érvényes FAM minősítéssel rendelkezzen) | KiF-ML-305 | ajánlott | |
| PH3 - szigetelt nyelű csavarhúzó (érvényes FAM minősítéssel rendelkezzen) | KiF-ML-305 | ajánlott | |
| Egyenes 8 - szigetelt nyelű csavarhúzó (érvényes FAM minősítéssel rendelkezzen) | KiF-ML-305 | ajánlott | |
| 10 - szigetelt dugókulcs (érvényes FAM minősítéssel rendelkezzen) Dugócsavarhúzó | KiF-ML-308 | ajánlott | |
| 13 - szigetelt dugókulcs (érvényes FAM minősítéssel rendelkezzen) Dugócsavarhúzó | KiF-ML-308 | | |
| Min. 160-as sodronyvágo fogó (érvényes FAM minősítéssel rendelkezzen) | KiF-ML-302 | | |
| 10 - szigetelt villáskulcs (érvényes FAM minősítéssel rendelkezzen) | KiF-ML-310 | ajánlott | |
| 13 - szigetelt villáskulcs (érvényes FAM minősítéssel rendelkezzen) | KiF-ML-310 | ajánlott | |
| 14 - szigetelt villáskulcs (érvényes FAM minősítéssel rendelkezzen) | KiF-ML-310 | ajánlott | |
| 4 - szigetelt imbuszkulcs betét (érvényes FAM minősítéssel rendelkezzen) | KiF-ML-308 | ajánlott | |
| 5 - szigetelt imbuszkulcs betét (érvényes FAM minősítéssel rendelkezzen) | KiF-ML-308 | ajánlott | |
| 6 - szigetelt imbuszkulcs betét (érvényes FAM minősítéssel rendelkezzen) | KiF-ML-308 | ajánlott | |
| Nyomatékkulcs (25 Nm-ig) (érvényes FAM minősítéssel rendelkezzen) | KiF-ML-308 | | |
| Szigetelt vezeték ék | | | |
| Ellentartó ENSTO szerelvényekhez | KiF-ML-310 | | |
| Szigetelő tömlő 1m (4 db) | KiF-ML-203 | | |
| Szigetelő sapka (2 db) | KiF-ML-205 | | |
| Drótkefe | | ajánlott | |